

# Funk-Abluft-Sicherheitsschalter BL220F

## Auszug aus der Feuerverordnung, § 4

### Aufstellung von Feuerstätten

(2) Raumlufthängige Feuerstätten dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn

1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der luftabsaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird...

wichtig – wichtig – wichtig - wichtig – wichtig – wichtig - wichtig – wichtig - wichtig

Diese Sicherheitseinrichtungen dürfen nach Nr. 1.3.8 der Bauregelliste B Teil 2 in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Landesbauordnungen nur verwendet werden, wenn sie für den Verwendungszweck eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik Berlin (DIBt) haben und aufgrund des Übereinstimmungszertifikates das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) tragen.

Sofern Produkte, für die Ü-Kennzeichen vorgeschrieben ist, ohne das Ü-Zeichen verwendet werden, ist dies eine Ordnungswidrigkeit gemäß Landesbauordnung (LBO)

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC / 50Hz

Leistungsaufnahme: 3W

Schaltleistung: 230 V AC, 8 A, 1840W, 1pol.

Abmessungen: L = 135mm, B = 65mm, H = 75mm

Gewicht: ca. 350g

Schutzklasse I, Schutzart : IP20

Material : ABS

Funksender (Magnetschaltersatz):

Sendefrequenz: 2,4GHz

Gehäuse: L = 90mm, B = 40mm, H = 24mm

Magnet: L = 23mm, B = 14mm, H = 6mm

Schaltabstand Gehäuse/Magnet: max. 7mm



### Zertifikate:



**Nur die Sicherheitseinrichtungen, die ein Ü-Zeichen besitzen, dürfen verwendet werden.**

**!! Bestehen Sie bei Ihrer Produktwahl auf höchste Sicherheit !!**